

Handled by, department

Ingvar Sahlin

Certification+46 10 516 56 67,

ingvar.sahlin@sp.se

Termolan

Isolamentos Termo-Acústicos, S. A.

Apartado 11

4796-908 Vila das Aves

Portugal

Ratatório de ensaios de modelo inicial para Declaracao de Conformidade CE

O SP Instituto de Investigação Técnica da Suécia efectuou, enquanto Organismo Notificado n.º 0402, ensaios de modelo inicial dos produtos mencionados abaixo de acordo com os requisitos descritos na norma harmonizada **EN 13162:2001 e AC:2005**. Este relatório pode ser utilizado como suporte para uma Declaração de Conformidade CE de acordo com a Directiva de Produtos de Construção DPC, 89/106/CEE.

Nome e descrição dos produtos

Isolamento térmico feita de lã mineral (rocha) revestida com oxide asfalto.

Nome do produto	Requisito	Valor declarado	Relatório
Coberlan B 50	Espessura	30-100 mm	P300151-1B/2003-02-26
	Condutividade térmica λ_D	0,038 W/(mk)	P300151-1A/2003-02-26
	Classificação de reacção ao fogo	Euroclasse F	

Código de designação: MW – EN13162 – T5 – WS

SP Technical Research Institute of Sweden Certification


 Lenart Månsson
 Gestor técnico


 Ingvar Sahlin
 Oficial técnico